



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ42.Н00035

Срок действия с 11.11.2015 по 10.11.2018

№ 1924541

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации». Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115039, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты:

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно марок (см. приложение на 2 листах, бланки №№ 0962024, 0962025)  
ТУ 3530-006-92800518-2015  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
35 3000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 3530-006-92800518-2015

код ТН ВЭД России:  
8544 60 100 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод кабелей для специальной техники»  
Адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1  
Телефон: (347)246-84-04, ИНН: 0276132981

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью Научное Производственное Предприятие "ИНТЕХ"  
Адрес: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет СССР, 47 – 361  
Телефон: (347)246-84-04, ИНН: 0276132981

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0109/3-54163 от 01.09.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Д.А. Ершов

инициалы, фамилия

А.Р. Хаметова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0962024

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ42.Н00035

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
35 3000  8544 60 100 0	Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно марок	Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3530-006-92800518-2015 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»
	- с изоляцией из этиленпропиленовой резины ИнСил-АРэпВЭ, ИнСил-РэпВЭ, ИнСил-АРэпПЭ, ИнСил-РэпПЭ, ИнСил-АРэпРхЭ, ИнСил-РэпРхЭ, ИнСил-АРэпЭБВ, ИнСил-РэпЭБВ, ИнСил-АРэпЭБП, ИнСил-РэпЭБП, ИнСил-АРэпЭБРх, ИнСил-РэпЭБРх, ИнСил-АРэпЭКВ, ИнСил-РэпЭКВ, ИнСил-АРэпЭКП, ИнСил-РэпЭКП, ИнСил-АРэпЭКРх, ИнСил-РэпЭКРх	
	- с изоляцией из сшитого полиэтилена ИнСил-АПвВЭ, ИнСил-ПвВЭ, ИнСил-АПвПЭ, ИнСил- ПвПЭ, ИнСил-АПвРхЭ, ИнСил-ПвРхЭ, ИнСил- АПвПуЭ, ИнСил-ПвПуЭ, ИнСил-АПвЭБВ, ИнСил- ПвЭБВ, ИнСил-АПвЭБП, ИнСил-ПвЭБП, ИнСил- АПвЭБРх, ИнСил-ПвЭБРх, ИнСил-АПвЭКВ, ИнСил- ПвЭКВ, ИнСил-АПвЭКП, ИнСил-ПвЭКП, ИнСил- АПвЭКРх, ИнСил-ПвЭКРх	
	Кабели силовые на номинальное напряжение 6, с числом жил 1 и 3, с номинальным сечением токопроводящих жил от 10 до 1600 мм <sup>2</sup> включительно марок:	Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3530-006-92800518-2015 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»
	- с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ИнСил-АВВЭ, ИнСил-ВВЭ, ИнСил-АВЭБВ, ИнСил- ВЭБВ, ИнСил-АВЭКВ, ИнСил-ВЭКВ	
	И их модификации: - Кабели без обозначения показателя пожарной опасности, не распространяющие горение при одиночной прокладке; - нг(А) - кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; - нг(А)-LS - кабели с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А - нг(А)-HF - кабели, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А	



Руководитель органа  
 Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 подпись  
*[Handwritten signature]*  
 подпись

Д.А. Ершов

инициалы, фамилия  
 А.Р. Хаметова

инициалы, фамилия



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0962025**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ42.Н00035

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 3000 8544 60 100 0		Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3530-006-92800518-2015 «Кабели силовые ИнСил с экструдированной изоляцией для опасных производственных объектов на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»
	<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Конструктивное исполнение токопроводящих жил указывается после номинального сечения:                      - однопроволочные – добавляется индекс «о»;                      - многопроволочные – добавляется индекс «м»;                      - круглые – добавляется индекс «к»;                      - секторные – добавляется индекс «с».</li> <li>При изготовлении кабелей с водоблокирующими элементами:                      - с водоблокирующими лентами под медным экраном: к обозначению добавляется индекс «-в»;                      - с водоблокирующими лентами под медным экраном, с наложением алломополимерной ленты поверх разделительного слоя: к обозначению добавляется индекс «-2в»;                      - с водоблокирующими нитями в токопроводящей жиле и/или водоблокирующими лентами поверх токопроводящей жилы: к обозначению добавляется индекс «-ж».</li> <li>При изготовлении кабелей в холодостойком исполнении к обозначению добавляется индекс «ХЛ».</li> <li>При изготовлении кабелей в тропическом исполнении к обозначению добавляется индекс «Т».</li> <li>При изготовлении кабелей с броней из лент из алюминия или алюминиевого сплава к обозначению брони «Б» добавляется индекс «а».</li> <li>При изготовлении кабелей с броней из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава к обозначению брони «К» добавляется индекс «а».</li> </ol>	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Завод кабелей для специальной техники», Адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1	



**Руководитель органа**  
**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
 подпись

*[Handwritten signature]*  
 подпись

Д.А. Ершов

инициалы, фамилия  
 А.Р. Хамстова

инициалы, фамилия